

PYTANIE Z 23.10.2018 R. I UDZIELONA ODPOWIEDŹ

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM
UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI
14 - DO WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNYCH I SANITARNYCH- KONTYNUACJA W 2018 r.:

**WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁÓG ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
W POKOJACH JEDNOSTEK MIESZKALNYCH I W STUDIO- I PIĘTRO**

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści dostawę drzwi z samozamykaczami chowanymi tzw. listowymi, o parametrze izolacji akustycznej na poziomie 37dB, ze względu na czas oczekiwania do 21 tygodni na drzwi o izolacyjności 42dB?

W przypadku braku zgody, termin realizacji zamówienia określony sztywno przez Zamawiającego jest niemożliwy, wręcz nierealny do dochowania.

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów, podanych w Przedmiarze robót.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze
mgr Piotr Świniarek