


SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze



NIP: 611-22-23-263REGON:
KONTO:
BGK Oddział we Wrocławiu
55 1130 1033 0018 8182 1920 0004

58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14
tel. (+4875) 75 520 64 do 68
tel./fax. (+4875) 75 510 93
e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl
www.sanatorium-agat.pl
Dział Marketingu:
e-mail: marketing@sanatorium-agat.pl

Jelenia Góra, 20.09.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14 uprzejmie prosi o przedstawienie oferty wartościowej i terminowej na wykonanie usługi transmisji alarmów pożarowych oraz konserwacji w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przesyłanie stanów wyjść nadajników sieci dozorowej do odbiornika sieci dozorowej poziomu drugiego zainstalowanego w Rejonowym stanowisku Kierowania Komendy Miejskiej P.S.P. w Jeleniej Górze za pośrednictwem odbiornika poziomu pierwszego zainstalowanego w obiekcie.
2. Wykonawca usługi, sprawować będzie stałą konserwację i wykonywać będzie przeglądy systemów p.poż. zlokalizowanych w obiekcie raz na pół roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Przeprowadzane konserwacje i przeglądy powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.
3. Zakres konserwacji, sprawdzenie linii połączeniowej pomiędzy centralą sygnalizacji pożaru, a urządzeniami transmisyjnymi, wykonanie pomiarów linii sygnałowych, sprawdzenie modułów zasilających 12V i 230V, sprawdzenie nadajników transmisyjnych, sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów alarmowych i technicznych. W/w czynności serwisowe po wykonaniu zostaną wpisane do „Książki Serwisowej”.
4. W przypadku pojawiających się awarii Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do ich usuwania, gwarantuje przystąpienie do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę. Usuwanie awarii lub uszkodzeń obowiązuje Wykonawcę całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca usuwa wszelkie awarie systemu w ramach wynagrodzenia za konserwację. Uszkodzone elementy systemu transmisji alarmów zostaną wymienione na nowe po wcześniejszej akceptacji kosztów.

II. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 01.11.2022r. do dnia 31.12.2024 r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej i winna zawierać:

- ▲ Cenę netto za całość usługi.
- ▲ Podatek Vat.
- ▲ Cenę brutto za całość usługi.

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT”
ul. Cervi 14 58-560 Jelenia Góra – sekretariat, pok. 19.

Oferty należy umieścić w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie opisanej:

„Usługa transmisji alarmów pożarowych”

lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sanatorium-agat.pl

Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego, najpóźniej do dnia 30.09.2022r. do godz. 10 00.

P.O. DYREKTORA
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze

Angelika Świąłska